

# FORMULARZ PRAWIDŁOWEGO SERWISU I OCZYSZCZANIE KLIMATYZACJI

- Ocena stanu zabrudzenia.
- Dokonanie pomiarów przed oczyszczeniem: temperatury i prędkości powietrza nawiewanego.
- Wyciągnięcie i umycie filtrów.
- Zdemontowanie i wyczyszczenie obudowy.
- Czyszczenie wentylatora oraz elementów wokół niego.
- Czyszczenie wymiennika ciepła, tacy ociekowej i udrożnienie odpływu skroplin.
- Odkurzenie komponentów elektrycznych.
- Dezynfekcja jednostki wewnętrznej.
- Montaż zdemontowanych wcześniej elementów.
- Dokonanie pomiarów po oczyszczeniu: temperatury i prędkości powietrza nawiewanego.
- Sprawdzenie i czyszczenie pilota.
- Sprzątanie po wykonanej pracy.
- Przyklejenie etykiety na jednostce zewnętrznej i odnotowanie jakichkolwiek nieprawidłowości stwierdzonych po serwisie.